



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ92.Н08983

Срок действия с 13.05.2014 по 12.05.2017

№ 1627767

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ92. Орган по сертификации продукции ООО "КапиталСтрой". 115093, г. Москва, пер. Партийный, д. 1, корп. 58., стр. 1, тел. (499) 3915007, факс (499) 6605025, E-mail Kapitalstroy-sert@bk.ru.

ПРОДУКЦИЯ Радиаторы биметаллические секционные RIFAR BASE 200, RIFAR BASE 350, RIFAR BASE 500, RIFAR ALP 500. Выпускаемые по ТУ 4935-002-41807387-05.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

49 3518

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 31311-2005, ТУ 4935-002-41807387-05

код ТН ВЭД России:

7615 20 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "РИФАР". ИНН: 5604009196.

Адрес: 462630, Россия Оренбургская обл., г. Гай, Технологический проезд, д. 18.

Телефон (35362) 45130.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО "РИФАР".

ИНН: 5604009196.

Адрес: 462630, Россия Оренбургская обл., г. Гай, Технологический проезд, д. 18.

Телефон (35362) 45130.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 5154-03-1/ПС - 138 от 12.05.2014 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Ремсервис", аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ80 действителен от 21.10.2011 года, адрес: 109542, г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 86/1, стр. 3, подвал, комн. 6а

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Радиатор может использоваться в системах отопления с температурой теплоносителя до 135 оС и рабочим давлением до 2,0 МПа.

Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

А.А. Ащеулов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Т.Г. Гром

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации